



#### ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439–3.
2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци.
3. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
4. При замяна типа на апаратурата да се преизчисли схемата.

Първична схема на ел. табла  
T5, T8, T9

Обект: МБАЛ - Бургас  
Преустройство на част от приземните  
етажи на Корпус 5 и Корпус 6  
Отделение по Кожно-венерически  
заболявания

Проектант: инж. Ася Малакова

лист 7  
10.2015г