



ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439–3.
2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци.
3. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
4. При замяна типа на апаратурата да се преизчисли схемата.

Първична схема на ел. табла T1,T2,T3,T6,T11

ОБЕКТ: Общински център за изследване на Черноморската флора и фауна, ботанически и природонаучен музей в УПИ II в кв. 78А по плана на гр. Несебър, Община Бургас

Проектант: инж. Ася Малакова

лист 9
10.2015г