



1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-1.
2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци.
3. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
4. При замяна типа на апаратурата да се преизчисли схемата.

Първична схема на ел.табло Тглавно
(актуализация)

Обект: МБАЛ - Бургас
Преустройство на част от приземните
етажи на Корпус 5 и Корпус 6
Отделение по Кожно-венерически
заболявания

Проектант: инж. Ася Малакова

лист 5
10.2015г