
ЗАБЕЛЕЖКА:
Хоризонталната водопроводна мрежа в санитарните възли
е вкопана (с минимално покритие 20мм).
Студената и топлата вода са една над друга на разстояние 15см.
студената вода е на кота +0.48м от кота готов под
топлата вода е на кота +0.63м от кота готов под
Височината на монтаж на санитарните арматури от
кота готов под са както следва:
Смесителна батерия за тоалетна мивка/стояща/-0.85м до 1,00м
Смесителна батерия за кухненска мивка/стояща/-0.85м да 1,00м
Цедка на душ - от2,00 до 2,30м
Смесителна батерия за душ/стенна/-1.00м
Спирателен кран за ниско клозетно казанче-от 0,50 до 0,75м
за захранване на хориз.в-на мрежа предвидена по проект за Преустройство на бл.6 за отделение за трансфузионно хематология
ВВКс.ц.т/предвидени по проект за Преустройство на бл.6 за отделение за трансфузионно хематология/-да се изпълнят до СК на кота ±0.00
±0.00
Lc=0.75 ф32х3 PPR
Lц=0.75 ф25х4.2 PPR
Lт=0.75 ф32х5.4 PPR
/окачена в-на мрежа/
Lc=2.15 ф40х5.7 PPR
Lц=2.15 ф32х5.4 PPR
Lт=2.15 ф40х6.7 PPR
/окачена в-на мрежа/
душ
Lc=1.70 ф20х2.3
Lт=1.85 ф20х3.4
Lc=1.65 ф25х2.5
Lт=1.65 ф25х4.2
Lc=0.70 ф20х2.3
Lт=0.60 ф20х3.4
умивалник/изливна и мръсно бельо/
т.к.
Lc=2.15 ф20х2.3
Lт=2.25 ф20х3.4
ВВКс.т9
аусгус
Lc=1.80 ф20х2.3
Lт=1.95 ф20х3.4
к.д.в-д.-0.30
Lc=1.65 ф20х2.3
Lт=1.65 ф20х3.4
Lc=4.35 ф20х2.3
Lт=4.50 ф20х3.4
мивка/манипулационна/
Lc=3.15 ф40х5.7 PPR
Lц=3.15 ф32х5.4 PPR
Lт=3.15 ф40х6.7 PPR
/окачена в-на мрежа/
ВВКс.ц.т/предвидени по проект за Преустройство на бл.6 за отделение за трансфузионно хематология/ -да се изпълнят до СК на кота ±0.00
±0.00
Lc=1.45 ф40х5.7 PPR
Lц=1.55 ф32х5.4 PPR
Lт=1.45 ф40х6.7 PPR
/окачена в-на мрежа/
Lc=1.65 ф20х2.3
Lт=1.65 ф20х3.4
мивка /кабинет/
ВВКс.т8
Lc=2.45 ф40х5.7 PPR
Lц=2.45 ф32х5.4 PPR
Lт=2.45 ф40х6.7 PPR
Lц=0.60 ф32х5.4 PPR
Lт=0.60 ф40х6.7 PPR
Lc=2.70 ф40х5.7 PPR
Lц=2.50 ф32х5.4 PPR
Lт=2.30 ф40х6.7 PPR
/окачена в-на мрежа/
Lc=0.70 ф20х2.3 PPR
Lц=0.60 ф20х3.4 PPR
Lт=0.50 ф20х3.4 PPR
/окачена в-на мрежа/
Топла и циркулационна мрежа захранени от котелно
к.д.в-д.-0.37
Lc=0.70 ф20х2.3
Lт=0.70 ф20х3.4
Lc=0.70 ф20х2.3
Lт=0.70 ф20х3.4
Lc=1.65 ф20х2.3
Lт=1.65 ф20х3.4
ВВКс.т3
Lc=1.60 ф20х2.3
Lт=1.60 ф20х3.4
Lc=1.75 ф20х2.3
Lт=1.75 ф20х3.4
Lc=1.30 ф20х2.3
Lт=1.45 ф20х3.4
Lc=0.55 ф20х2.3
Lт=0.70 ф20х3.4
Lc=2.70 ф20х2.3
Lт=2.70 ф20х3.4
душ
Lc=0.70 ф20х2.3
Lт=0.55 ф20х3.4
Lc=1.65 ф25х2.5
Lт=1.65 ф25х4.2
Lc=2.65 ф20х2.3
Lт=2.65 ф20х3.4
Lc=1.15 ф20х2.3
Lт=1.15 ф20х3.4
Lc=4.20 ф25х2.5 PPR
Lц=4.10 ф25х4.2 PPR
Lт=4.00 ф32х5.4 PPR
/окачена в-на мрежа/
Lc=0.85 ф20х2.3
Lт=0.70 ф20х3.4
ВВКс.т5
Lc=0.70 ф20х2.3
Lт=0.85 ф20х3.4
Lc=0.65 ф20х2.3
Lт=0.65 ф20х3.4
Lc=4.10 ф40х3.7 PPR
Lц=4.00 ф32х5.4 PPR
Lт=4.00 ф40х6.7 PPR
/окачена в-на мрежа/
Lc=6.90 ф40х3.7 PPR
Lц=6.90 ф32х5.4 PPR
Lт=6.90 ф40х6.7 PPR
/окачена в-на мрежа/
Lc=0.90 ф20х2.3
Lт=0.65 ф20х3.4
душ
Lc=1.15 ф20х2.3
Lт=1.25 ф20х3.4
Lc=1.15 ф20х2.3
Lт=1.00 ф20х3.4
Lc=1.65 ф20х2.3
Lт=1.65 ф20х3.4
ВВКс.т7
Lc=2.20 ф40х3.7
Lц=2.20 ф26х4.2
Lт=2.20 ф25х4.2
Lc=1.45 ф40х3.7
Lc=0.65 ф40х3.7
същ.водопроводна мрежа /изпълнена по проект за преустройство и реконструкция на корпус 5 обособяване на инфекциозна клиника/
същ.в-на мрежа МБАЛ
-2.95
същ.водомерен възел инфекциозна клиника
Lc=1.65 ф20х2.3
Lт=1.65 ф20х3.4
смц.в-на мрежа PPR
ВВКс.т1
Lc=0.95 ф20х2.3
Lт=1.05 ф20х3.4
душ
т.м.
т.к.
ВВКс.т2
Lc=1.95 ф20х2.3
Lт=1.95 ф20х3.4
мивка /л.кабинет/
Lc=1.75 ф20х2.3
Lт=1.95 ф20х3.4
Lc=16.45 ф25х2.5 PPR
Lц=16.45 ф40х6.7 PPR
Lт=3.75 ф50х8.4 PPR
/окачена в-на мрежа/
Lc=4.75 ф40х3.7
Lц=4.75 ф32х5.4
Lт=4.75 ф32х5.4
Lc=2.35 ф20х2.3 PPR
Lц=2.10 ф20х3.4 PPR
Lт=2.50 ф20х3.4 PPR
Lc=1.65 ф20х2.3
Lт=1.65 ф20х3.4
к.д.в-д.-0.35
Lc=5.05 ф40х3.7 PPR
Lц=4.85 ф40х6.7 PPR
Lт=4.65 ф50х8.4 PPR
/окачена в-на мрежа/
Lc=1.65 ф20х2.3
Lт=1.65 ф20х3.4
ВВКс.т4
Lc=1.65 ф20х2.3
Lт=1.80 ф20х3.4
Lc=0.80 ф20х2.3
Lт=0.80 ф20х3.4
Lc=0.55 ф20х2.3
Lт=0.75 ф20х3.4
Lc=3.30 ф40х3.7 PPR
Lц=3.50 ф40х6.7 PPR
Lт=3.70 ф50х8.4 PPR
Lc=2.35 ф25х2.5 PPR
Lц=2.10 ф25х4.2 PPR
Lт=2.50 ф25х4.2 PPR
/окачена в-на мрежа/
Lc=3.85 ф40х3.7 PPR
Lц=3.45 ф32х5.4 PPR
Lт=3.25 ф40х6.7 PPR
/окачена в-на мрежа/
Lc=2.65 ф40х3.7 PPR
Lц=2.10 ф32х5.4 PPR
Lт=1.85 ф40х6.7 PPR
Lc=2.35 ф20х2.3 PPR
Lц=2.10 ф20х3.4 PPR
Lт=2.50 ф20х3.4 PPR
/окачена в-на мрежа/
Lc=1.65 ф20х2.3
Lт=1.65 ф20х3.4
ВВКс.т6
Lc=2.15 ф20х2.3
Lт=2.25 ф20х3.4
мивка /л.кабинет/
Lc=0.55 ф20х2.3
Lт=0.55 ф20х3.4
Lc=0.20 ф20х2.3
Lт=0.35 ф20х3.4
мивка /л.кабинет/
ЛЕГЕНДА:
Полипропиленови тръби за студена вода PN16
Полипропиленови тръби за циркулационна вода PN20
Полипропиленови тръби за топла вода PN20
Забележка:
Хоризонтална водопроводна мрежа за отделението по Кожно -венерически заболявания и трансфузионно хематология в приземния етаж ще се изпълни окачена на подвески и конзоли под плочата на първия етаж , в пространството над окачения таван .
В коридора на отделението са разположени и същ .главни мрежи за инфекциозната клиника- това води до пресичане на различните мрежи . Водопроводната мрежа в местата на пресичане винаги се полага над канализационната . Подвеските се монтират през 0,5м по дължина на участъците и задължително при тетки и колена .
ОБЕКТ: МБАЛ - Бургас
Преустройство на част от приземните етажи на Корпус 5 и Корпус 6
в Отделение по Кожно -венерически заболявания
Възложител: МБАЛ - Бургас АД
СЪДЪРЖАНИЕ: Аксонометрия Водопровод
ДАТА:2015
ЧАСТ: ВиК ФАЗА: Т.П. М - ЛИСТ : 3
ПРОЕКТАНТ: инж.С.Проматарова