



ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на ВДС EN 60439-3.
2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци.
3. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
4. При замяна типа на апаратурата да се преизчисли схемата.

Първична схема на ел. табла

T7

Обект: МБАЛ - Бургас
 Преустройство на част от приземните
 етажи на Корпус 5 и Корпус 6
 Отделение по Кожно-венерически
 заболявания

Проектант:инж. Ася Малакова

лист10
 10.2015г