



ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-3.
2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци.
3. Апаратурата е избрана по каталога на SCHNEIDER ELECTRIC.
4. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
5. При замяна на апаратурата да се преизчисли схемата.

ПРОЕКТАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ - БУРГАС

ОБЕКТ: Преустройство на блок № 6 - МБАЛ Бургас
за Отделение за трансфузионна хематология

ПРОЕКТАНТ: инж. В. Йорданова

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : МБАЛ - Бургас

А арх. Г. Тодоров **част :** ЕЛ

К инж. Т. Иванова **фаза :** ТП

ВК инж. К. Карабашева **М 1:100**

ОВ инж. С. Койчев **лист 11**

ВП инж. С. Дядкова **гр. Бургас**

ИЗП. ДИРЕКТОР арх. Г. ТОДОРОВ

2012г.